



Departamento de Adquisiciones
Área de Licitaciones y Concursos de la U.A.S.L.P.
Cordillera de los Alpes, esq. Villa de la Paz. Col. Villas del Pedregal. CP
78218

DUDAS Y ACLARACIONES

A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 004/2025 “MOBILIARIO PARA LABORATORIO”.

Se informa que se desahogó la visita a las instalaciones en la fecha y hora fijadas en el punto 3.1.1. de la Convocatoria.

En otro tenor; siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del 28 veintiocho de noviembre de 2025, de conformidad con lo señalado en el punto 3.1.1 de las bases, se responden las dudas recibidas por correo electrónico antes de las 13:00 trece horas del día 27 veintisiete de noviembre del presente año:

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

3.1.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones:

Se llevará a cabo el día 03 tres de diciembre de 2025 a las 11:00 once horas:

1.- ¿El acto de presentación y apertura de proposiciones deberá realizarse de manera presencial, o existe la posibilidad de participar mediante envío de documentación por correo electrónico o por otro medio electrónico autorizado por la UASLP?

R= El carácter de presente procedimiento es presencial, es decir, no se aceptan proposiciones electrónicas.

Se acepta el envío de los sobres de propuestas Legal-Administrativa, Técnica y Económica por paquetería, por cuenta y riesgo del licitante, sin ninguna responsabilidad para la institución, se recibirán a más tardar las 10:59 (diez horas con cincuenta y nueve minutos) del día 03 tres de diciembre de 2025, en atención a C.P. Gabriel Rodríguez Magdaleno, Jefe del Departamento de Adquisiciones, a la dirección en Cordillera de los Alpes, esquina con Calle Villa de la Paz, Colonia Villas del Pedregal, C.P. 78218, en San Luis Potosí, S.L.P.; ello únicamente para las propuestas que se reciban por mensajería. Como se señaló en el primer párrafo del punto 3.1.3 de la Convocatoria; el cual se transcribe a continuación:

3.1.3 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

"Se llevará a cabo el día **03 tres de diciembre de 2025 a las 11:00 once horas**, en la Sala de juntas de la Secretaría Administrativa, ubicada en la planta baja de la Unidad Administrativa Universitaria, con dirección en Cordillera de los Alpes, Esquina Villa de la Paz, Colonia Villas del Pedregal, C.P. 78218, San Luis Potosí; S.L.P."

Se adiciona el siguiente párrafo:

"Para ingresar a dicho recinto deberá acreditarse debidamente con identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de conducir, cartilla del servicio militar) en el módulo de vigilancia del acceso principal, asimismo deberá registrarse en la bitácora correspondiente. Lo anterior de conformidad con los acuerdos emanados de la Comisión Permanente de Seguridad."

2.- En caso de que el acto se lleve a cabo únicamente de forma presencial, solicito de la manera más atenta, indicar si es necesario que asista el representante legal de la empresa, o si puede acudir otro representante, debidamente acreditado mediante carta poder simple o el documento que la UASLP considere válido.

R= Las propuestas pueden ser entregadas directamente por el representante legal o y apoderado que suscribe las propuestas o en caso de ser una persona distinta deberá exhibir poder simple otorgado ante dos testigos, únicamente para efectos de hacer entrega de las mismas y/o estar presentes en el acto de presentación y apertura de proposiciones sin embargo no tendrá facultades para suscribir ningún documento durante el mismo evento.

3.- 5.1.3. Documentación Financiera.

En el caso de no estar en el padrón de proveedores de San Luis Potosí, podemos participar.

Solamente los proveedores que se encuentren debidamente registrados en el Padrón Único de Proveedores y presenten credencial vigente con holograma actualizado (en original y fotocopia, dentro del sobre) podrán quedar exentos de presentar la documentación impresa señalada en el punto 5.1.2 numerales 2, 3, 4, 5 y 6 (para los puntos 4 y 5 el representante o apoderado legal que participa y firma la licitación, deberá corresponder a quien se acredite en el Padrón de Proveedores con el Instrumento Notarial e Identificación Oficial) y en el punto 5.1.3 únicamente el numeral 3. En caso

de no contar con el holograma actualizado deberán presentarse en el Padrón de Proveedores de la Secretaría Administrativa.

R= El "Padrón Único de proveedores" es el perteneciente a ésta institución, como se indica claramente en el párrafo transrito en su cuestionamiento, y no tiene relación alguna con el padrón de proveedores de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Además, como se señaló en el multicitado párrafo, se requiere cierta documentación en caso de estar inscritos o no estarlo, por ende no es limitante de participación ni se restringe la inscripción: pueden participar estén o no registrados.

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO:

PARTIDA 1 2265 FONDO 1211

Mobiliario del laboratorio de criminalística documental fijo a paredes y superficies:

EN PARED NORTE:

1.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.

2.- ¿La tarja debe ser fabricada en acero inoxidable cal. 18 y soldada con acabado sanitario o lo que pide el licitante es una tarja comercial que se compran ya fabricadas y se instalan sobre una cubierta de acero inoxidable?

R= Se requiere que sea fabricada en acero inoxidable, esto asegura que no existan fugas ni reemplazos de selladores a futuro.

EN PARED OESTE:

3.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

4.- ¿La tarja debe ser fabricada en acero inoxidable cal. 18 y soldada con acabado sanitario o lo que pide el licitante es una tarja comercial que se compran ya fabricadas y se instalan sobre una cubierta de acero inoxidable?

R= **Se requiere que sea fabricada en acero inoxidable, esto asegura que no existan fugas ni reemplazos de selladores a futuro.**

EN PARED SUR:

5.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

EN ÁREA CENTRAL:

6.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

PARTIDA 2 2266 FONDO 1211

Mobiliario del laboratorio de dactiloscopia fijo a paredes y superficies:

EN PARED NORTE:

4

7.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

8.- ¿La tarja debe ser fabricada en acero inoxidable cal. 18 y soldada con acabado sanitario o lo que pide el licitante es una tarja comercial que se compran ya fabricadas y se instalan sobre una cubierta de acero inoxidable?

R= **Se requiere que sea fabricada en acero inoxidable, esto asegura que no existan fugas ni reemplazos de selladores a futuro.**

EN PARED ESTE:

9.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

EN PARED SUR:

10.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

EN ÁREA CENTRAL:

11.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

PARTIDA 3 2264 FONDO 1211

Mobiliario del laboratorio de fotografía forense fijo a paredes y superficies:

EN PARED NORTE:

12.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.

13.- ¿La tarja debe ser fabricada en acero inoxidable cal. 18 y soldada con acabado sanitario o lo que pide el licitante es una tarja comercial que se compran ya fabricadas y se instalan sobre una cubierta de acero inoxidable?

R= Se requiere que sea fabricada en acero inoxidable, esto asegura que no existan fugas ni reemplazos de selladores a futuro.

EN PARED ESTE:

14.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.

EN PARED SUR:

15.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.

H

16.- ¿La tarja debe ser fabricada en acero inoxidable cal. 18 y soldada con acabado sanitario o lo que pide el licitante es una tarja comercial que se compran ya fabricadas y se instalan sobre una cubierta de acero inoxidable?

R= **Se requiere que sea fabricada en acero inoxidable, esto asegura que no existan fugas ni reemplazos de selladores a futuro.**

EN ÁREA CENTRAL:

17.- ¿El proveedor adjudicado tendrá que suministrar los contactos indicados en las bases, su cableado y puesta en marcha de este servicio al 100%

R= **Si, el proveedor debe suministrar el material necesario para la puesta en marcha.**

ANEXO 1. PARTIDA 1

18.- Cada una de las partidas solicitan tomas eléctricas, no indican cuántas en cada mesa ?

R=En cada una de las partidas **SI** se indica la cantidad de tomas eléctricas.

19.- ¿Por instalación incluida, refiere al montaje del mobiliario? ¿Trabajos de albañilería plomería y gas los realiza el cliente?

R= **Si, el proveedor debe realizar el montaje del mobiliario, así como la absorción de los trabajos de albañilería, plomería y gas.**

20.- ¿Las instalaciones eléctricas e hidráulicas se encuentran con la preparación necesaria para conectar el mobiliario?

R= **Para la instalación eléctrica, los contactos se encuentran disponibles a la altura del suelo, así como en las paredes.**

Con respecto a la instalación hidráulica, todos los laboratorios cuentan con ella, para la conexión correspondiente.

21.- ¿Para la instalación de tarjas, la instalación hidráulica corre por parte de la UASLP o por parte del proveedor?

R= Corre por cuenta del proveedor.

22.- Cuál es la distancia que se respetara para la dimensión de los muebles?

R= Al no ser especifica la pregunta, alrededor de los laboratorios los muebles no tienen espacios, las mesas deben contar con la distancia suficiente (aproximadamente 100cms) para que quepan dos personas.

23.- Gracias a nuestra capacidad instalada, tecnológica y financiera. Para nosotros no resulta ningún inconveniente poder entregar una muestra del mobiliario completamente terminado.

¿Es permisible presentar esta muestra para análisis el miércoles 03 de diciembre del 2025?

R= No se acepta su solicitud.

24.- Por favor pueden dar los tonos comerciales de Pantone de la pintura que va el mobiliario de laboratorio que va en lamina esmaltada?

R= Color of the Year PANTONE, ULTRA VIOLET 18-3838, BEREL: HÍJOLE 435N

Color of the Year PANTONE, BLANCO, BEREL: BLANCO 0823-4

color a definir con proveedor adjudicado


25.- Pueden otorgar los planos en PDF O AUTOCAD Por favor.

R= Si, en PDF se anexan vía correo electrónico.

26.- Hay medidas que sobre pasan la medida del material se tendrían que dividir en módulos.

- La medida de la lámina de Inox es de 4x10 Fts., es la medida de hoja de acero inoxidable que usamos, pero aún se deben contemplar doblez del materiales y márgenes hay algunas mesas de trabajo que sobrepasan los 3 y 4 mts, y estos son los que irían también con división

Anexo imagen de referencia.



¿Se acepta propuesta?

R= Si, se acepta la propuesta de la división por módulos.

27.- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 en calidad 304

Se especifica la medida de 430 cm de largo por 75 cm de ancho, así como el doblez de nariz y salpicaduras.

¿Podrían proporcionar:

a)Altura del doblez frontal (nariz).

c) Ubicación exacta y dimensiones del espacio destinado para las tres tomas eléctricas de 3 conectores cada una?

R= a) si hablamos de la medida contemplando el doblez antiderrame, serán 4cms.

c) las tomas (2) se encuentran ubicadas en los extremos de cada pared.

28.- Mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20

- No se indican las medidas generales del módulo.

¿Podrían confirmar:

a) Largo, ancho y alto del mueble.

b) Dimensiones interiores o útiles de cada cajón.

R= a) Mesa de trabajo en "U" de 430x715 x740 cms de frente

b) 75 cms de fondo x 90cm de altura, 50 cms de frente

29.- Mueble esquinero de lámina esmaltada calibre 0.20

- No se especifican medidas.

¿Podrían indicar:

a) Largo, ancho y alto del mueble.

b) Con o sin puertas y cuántas.

R= a) 100 cms con puerta alta de apertura derecha de 50cms de frente.

b) 1 puerta abatible con bisagra

30.- Mueble porta tarja de 80 cm

- Se menciona únicamente "de 80 centímetros", sin indicar si corresponde al frente, al fondo o a la altura.

¿Podrían precisar?

a) Largo (frente), fondo y altura del módulo porta tarja.

b) Si incluye puertas, entrepaños o estructura abierta.

R= son 80cms de frente, con 2 puertas abatibles con bisagras.

31.- Tarja de acero inoxidable d 50 40 x 20 cm

- ¿Podrían confirmar si estas medidas corresponden únicamente a la tina interior o si incluye reborde/perímetro?

R= No incluye reborde/perímetro.

32.- Estructura metálica de PTR para espacios de trabajo

¿Podrían indicar:

- a) Secciones del PTR requeridas (medidas)
- b) Dimensiones o distribución de la estructura solicitada.

R= Cada uno de los laboratorios varía con respecto a las medidas de las mesas de trabajo, es cuestión de revisar con el proveedor adjudicado, se consideró aproximado para las mesas centrales, las cuales requieren estructura metálica resistente para soportar equipos y trabajo constante.

- PTR 2"x1" calibre 14 para bastidores y PTR 1"x1" calibre 16 para refuerzos internos.

Para la cubierta perimetral con saliente (indicado en el muro norte) que necesita soporte firme para fijación a muro y saliente visible.

- PTR 3"x1½" calibre 14 para travesaños y PTR 2"x1" calibre 14 para verticales.

Del soporte de lavabos y estaciones húmedas, por contacto con agua, se recomienda galvanizado o pintura epóxica.

- PTR 2"x2" calibre 14 galvanizado.

33.- Aclaración de cantidades

Debido a que en la hoja de Excel de lo solicitado aparece una cantidad específica, pero en el render se percibe una distribución distinta, agradeceré confirmar la cantidad exacta de cada mueble a cotizar por cada concepto.

R=

Mobiliario del laboratorio de fotografía forense

EN PARED NORTE. –

- o Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 430 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho con doblez de nariz y para salpicaduras con tres tomas eléctricas de 3 conectores cada una;
- o 1 (uno) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- o 1(uno) mueble esquinero de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- o 1 (uno) mueble porta tarja de 80 centímetros de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- o 1 (una) tarja de acero inoxidable de 50 x 40 x 20 centímetros, con llave mezcladora con conexiones; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo; 1(una) regadera de emergencia con lavaojos.

EN PARED ESTE. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 565 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho con doblez para salpicaduras con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 2(dos) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1 (uno) mueble esquinero de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN PARED SUR. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 740 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho, con doblez para salpicaduras con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 2(dos) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado; 1(uno) mueble porta tarja de 80 centímetros de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1 (una) tarja de acero inoxidable de 50 x 40 x 20 centímetros, con llave mezcladora con conexiones; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN ÁREA CENTRAL. –

- 2(dos) mesas centrales tipo isla, cada una con cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 310 centímetros de largo x 100 centímetros de ancho, con doblez periférico de nariz;
- 4 (cuatro) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco, con pintura epóxica y vista de color morado, con cuatro tomas eléctricas de tres conectores cada una; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo. Instalación.

Mobiliario del laboratorio de criminalística documental

EN PARED NORTE. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 280 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho, con doblez de nariz y doblez para salpicaduras a pared con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 1(uno) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado.
- 1 (uno) mueble porta tarja de 80 centímetros, de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco, con pintura epóxica y vista en color morado;

- 1 (una) tarja de acero inoxidable de 50 x 40 x 20 centímetros, con llave mezcladora con conexiones;
- 1(una) regadera de emergencia con lavaojos; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN PARED OESTE. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 460 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho, con doblez de nariz y doblez para salpicaduras a pared con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 1(uno) mueble porta tarja de 80 centímetros de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1 (una) tarja de acero inoxidable de 50 x 40 x 20 centímetros, con llave mezcladora con conexiones;
- 2(dos) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN PARED SUR. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 570 cm de largo (dividida en dos secciones una de 345 cm y otra de 225 cm) x 75 centímetros de ancho, con doblez de nariz y doblez para salpicaduras a pared con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 4(cuatro) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1(uno) mueble de dos entrepaños de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epoxica y vista de color morado; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN ÁREA CENTRAL.-

- 2(dos) mesas centrales tipo isla, cada una de las mesas con cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 280 centímetros de largo x 100 centímetros de ancho, con doblez periférico de nariz;
- 4 (cuatro) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado, con cuatro tomas eléctricas de tres conectores cada una; Estructura metálica de PTR para espacios de trabajo. Instalación.

Mobiliario del laboratorio de dactiloscopia

EN PARED NORTE. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18, calidad 304, de 420 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho, con doblez de nariz y doblez para salpicaduras a pared, con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 1 (uno) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1(uno) mueble esquinero de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1(un) mueble porta traja de 80 centímetro de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado;
- 1(una) tarja de acero inoxidable de 50 x 40 x 20 centímetro, con llave mezcladora con conexiones; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo;
- 1 (una) regadera de emergencia con lavaojos.

EN PARED ESTE.-

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 595 centímetro de largo x 75 centímetro de ancho, con doblez de nariz y doblez de salpicaduras a pared con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una; .
- 1(un) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 20 , en color blanco con pintura epoxica y vista de color morado;
- 1 (uno) mueble esquinero de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epoxica y vista en color morado;
- 1(un) mueble de 2 entrepaños de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epoxica y vista en color morado; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN PARED SUR. –

- Cubierta de acero inoxidable calibre 0.18 calidad 304, de 746 centímetros de largo x 75 centímetros de ancho (dividida en 2 secciones, una de 415 cm y otra de 333 cm), con doblez de nariz y doblez para salpicaduras a pared con tres tomas eléctricas de tres conectores cada una;
- 4 (cuatro) mueble 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20, en color blanco con pintura epóxica y vista en color morado; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo.

EN ÁREA CENTRAL. –

- 2 (dos) mesas centrales tipo isla, cada una de las mesas con cubierta de acero inoxidable, calibre 0.18, calidad 304, de 340 centímetros de largo x 100 centímetros de ancho, con doblez periférico a nariz;
- 4(cuatro) mueble de 4 cajones de lámina esmaltada calibre 0.20 en color blanco con pintura epóxica y vista de color morado, con cuatro tomas eléctricas de tres conectores cada una; estructura metálica de PTR para espacios de trabajo. Instalación.



**C.P. GABRIEL RODRÍGUEZ MAGDALENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**